

De: **Michel Crausaz** Michel.Crausaz@unige.ch  
Objet: ObsGE - La Silla - New UPS ==>> branchement sur TEUPS-L105  
Date: 26 novembre 2018 14:33  
À: Michaël Sordet Michael.Sordet@unige.ch  
Cc: Vincent Megevand Vincent.Megevand@unige.ch



Pour infos

**Donc on connecte le new UPS à la place des 3 petits UPS (in/out 3P+N+T)**

**Les entrées/sorties sont câblées directement dans TEUPS-L105 selon schéma annexe**

*il doit rester les cables d'origine 10mm2 dans la caisse grise à la Bodega ou dans TEUPS ?? si non, il faudra en acheter à La Serena ou ESO ??*

**section pour F31 = 40A (5x10mm2)**

**REM :**

on ne remet **PAS** le tableau TEMTC-L105 dans le circuit !!!!!  
Il ne tient pas la puissance du new UPS !!!

**Autre :**

Tout couper (disjoncteurs) AVANT connection new UPS !!!!!  
Commutateur By-Pass dans la position UPS  
Contrôle avant remise en service pas à pas des disjoncteurs ....

**ResInfo**

- Il faudra tirer un cable (rouge) RJ45 Cat.6 pour la carte SMTP

on en recause

@+

Michel

-----  
!!!  
<O O>  
+-----ooO--( )--Ooo--+-----+  
Michel Crausaz	Observatoire Astronomique
Mécanicien-Electronicien	de l'Université de Genève
Instrumentation - Informatique	51, chemin des Maillettes
Hardware Réseau - Webmaster	1290 Versoix
Sécurité	Suisse
Tél. : +41 22 379 22 00 Réception	Natel : +41 79 602 74 36
Tél. : +41 22 379 23 44 Direct	
Email: [michel.crausaz@unige.ch](mailto:michel.crausaz@unige.ch)	FTP : [obsftp.unige.ch](ftp://obsftp.unige.ch)
Skype: michel\_crausaz	
Web : [www.unige.ch/sciences/astro](http://www.unige.ch/sciences/astro)	
+-----ooO--Ooo--+-----+

