

Axair Kobra SA Systèmes pour traitement d'air
Une entreprise WMH Walter Meier Holding
1680 Romont, route des Barges 2
Tél. 026 651 77 77, Fax 026 651 77 70
E-mail: office@axairkobra.com Web: www.axairkobra.com

MAINTENANCE PREVENTIVE

FREQUENCE D'INTERVENTION : 6 mois

CONTROLE SONORE : (ventilateurs et compresseurs)

CONTROLE DES ROULEMENTS :

NETTOYAGE INTERIEUR DU CLIMATISEUR

- A) Nettoyage avec aspirateur
- B) Nettoyage du bac de condensat, du tube d'évacuation et du bac de socle
- C) Nettoyage des ailettes de l'évaporateur
- D) Nettoyage du filtre de reprise d'air



Axair Kobra SA Systèmes pour traitement d'air
Une entreprise WMH Walter Meier Holding
1680 Romont, route des Barges 2
Tél. 026 651 77 77, Fax 026 651 77 70
E-mail: office@axairkobra.com Web: www.axairkobra.com

CONTROLE DES FONCTIONS DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE

- A) Détection des fuites
- B) Contrôle des pressostats d'aspiration et de refoulement
- C) Contrôle du pressostat de commande du (des) moteur(s) de condenseur
- D) Contrôle du détendeur thermostatique

MAINTENANCE PREVENTIVE

CONTROLE DES FONCTIONS ELECTRIQUES

- A) Contrôle des relais
- B) Contrôle de l'équipement de réglage
- C) Fixation des borniers

NETTOYAGE INTERIEUR DU CLIMATISEUR

- A) Nettoyage avec aspirateur
- B) Nettoyage du bac de condensat, du tube d'évacuation et du bac de socle
- C) Nettoyage des ailettes de l'évaporateur
- D) Nettoyage du filtre de reprise d'air

CONTROLE DES FONCTIONS DE CHAUFFAGE

- A) Contrôle des résistances de chauffage
- B) Contrôle de la protection de surchauffe

CONTROLE DES FONCTIONS DU CONDENSEUR

- A) Nettoyage en vertu des besoins
- B) Contrôle sonore des moteurs des ventilateurs

CONTROLE FINAL DU MONOBLOC DE CLIMATISATION EN MARCHÉ