



L1 L2 L3 N T	L1 L2 L3 N T	L1 L2 L3 N T	L1 L2 L3 N T	L1 L2 L3 N T	L1 L2 L3 N T	L1 L2 L3 N T
5x16 mm ²	5x2,5 mm ²	5x6 mm ²	5x6 mm ²	5x6 mm ²	5x2,5 mm ²	5x2,5 mm ²
3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	Prise CEE 3P+N+T 400V 32A	Prise CEE 3P+N+T 400V 32A	Prise CEE 3P+N+T 400V 16A Schwabe	Prise CEE 3P+N+T 400V 16A
de TDG-L102	Eclairage (L1)	Tableau Labo				
Circuit 33	+ Reserve (L2-L3)	TEL-L401				

▼ Le stotz coupe le Neutre
 • Le FI coupe le Neutre

▼ Peut être utilisé ▼
 • comme prise
 SOUDURE •

R	Observations :	Appareil No:	A3
C	Modifications:	Sheet No:	
L	TEEG-L401	Ech.	Dessine <i>Phausa</i>
D	ANNEXE CLIMATISATION	Date	28 avr 97
Q	BATIMENT CHILI	Page	Etude <i>Phausa</i>
	OBSERVATOIRE DE GENEVE	1/1	Revise
Tel. (022) 755 26 11 / Fax. (022) 755 39 83			