

De: Michel Crausaz Michel.Crausaz@unige.ch 
Objet: ObsGE - LS - TEC-L301 - Modifications à faire
Date: 27 mars 2019 11:52
À: Megevand Vincent Vincent.Megevand@unige.ch
Cc: Luc.JM.Weber@unige.ch, Michael.Sordet@unige.ch
CCi: ObsGE Crausaz Michel michel.crausaz@unige.ch



Salut Vincent

comment vas-tu ? ici il fait grand soleil mais frio avec la bise ;-)

comme tu as du le (rece)voir, j'ai donné du matos à Francesco pour toi :

- **AlISky** : support pour petit PC pour fixation sur rail DIN 35mm et alim 5V 2A USB dans TEEG-L401 (à récupérer l'alim 24VDC + matos à mettre en spare dans la belle armoire à Myriam et Luc ;-)
-
- **TEC-L301** : 1x Para-surtension à installer/câbler dans (+ spare) selon schéma annexé. Si tout va bien, ça devrait supprimer les alarmes sur l'UPS dues aux surtensions au démarrage des moteurs ?
-
- **TERC-L201** : au cas ou si ca suffit pas j'ai encore des VDR 250Vac (en commande) à mettre sur les contacts des relais !

Schwamle :

tu as pu mettre l'ADAM Ethernet sur UPS dans TEUPS_L401 ?

AlISky :

je ne sais pas quand va arriver la caméra AlISky (< 2 mois ?), mais je pense que si tu arrives à monter le mat sur le toit du Schwamle et préparer le passage des cables avant l'hiver, ça serait bien !



ObsGE - LS - Modifs
TEC-L301 ...1 - MCz.pdf

on en recause

amitié et bonne continuation

michel

@+

Michel

```

                                     !!!
                                     <O O>
+-----ooO--( )--Ooo-----+
| Michel Crausaz                   | Observatoire Astronomique |
| Mécanicien-Electronicien         | de l'Université de Genève  |
+-----+-----+-----+-----+

```

| Instrumentation - Informatique
| Hardware Réseau - Webmaster
| Sécurité
| Tél. : +41 22 379 22 00 Réception
| Tél. : +41 22 379 23 44 Direct
| Email: michel.crausaz@unige.ch
| Skype: michel_crausaz
| Web : www.unige.ch/sciences/astro

| 51, chemin des Maillettes
| 1290 Versoix
| Suisse
| Natel : +41 79 602 74 36
| FTP : [obsftp.unige.ch](ftp://obsftp.unige.ch)

+-----ooO--Ooo-----+